

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4110 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Riferimenti:

ns. pratica: **188669-2022-ZaMa**

dd. 17/10/2022

vs. istanza: dd. 13/10/2022

Trasmessa via PEC

Allegati:

A **HydroGEA spa**

hydro@pec.hydrogea-pn.it

Anticipata per conoscenza:

Al Responsabile del procedimento

ing. Daniele Odorico

daniele.odorico@hydrogea-pn.it

e p.c.

Al **MINISTERO DELLA CULTURA**

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Paesaggio FVG

sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Anticipata via mail:

vincenzo.giampaolo@cultura.gov.it

Al **Comune di POLCENIGO**

comune.polcenigo@certgov.fvg.it

Alla **Protezione Civile della Regione FVG**

protezione.civile@certregione.fvg.it

gestioni.commissariali@protezionecivile.fvg.it

Oggetto:

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 906 del 21/07/2022 "Primi interventi urgenti di p.c. finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico".

Codice intervento 906-A22-hydr-0007 - "Messa in sicurezza opera di presa centrale Santissima – Comune di Polcenigo. CUP: E32E22000480001. Soggetto attuatore: HydroGEA spa".

Indizione e convocazione conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 dell'OCDPC n. 906/2022, per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, in data 24/10/2022 ore 10:00.

D.Lgs. 42/2004, art. 146 – PARERE PAESAGGISTICO.

Committente: HydroGEA spa

Comune interessato: Polcenigo (PN)

Si riscontra la nota sopra indicata pervenuta in data 13/10/2022 e accolta al prot. GRFVG-GEN-2022-188669 del 17/10/2022, con la quale è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi in oggetto.

Ai fini dell'espressione del parere di competenza in materia paesaggistica si rappresenta quanto segue.

Premessa

Il presente parere è reso con urgenza in applicazione delle procedure di approvazione dei progetti di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza in epigrafe che, in particolare, al comma 4 dispone, per i progetti relativi a opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che le relative procedure siano concluse "entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione". Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica va acquisito in atti il parere delle amministrazioni preposte alla gestione della tutela paesaggistica, ivi compreso il parere del Soprintendente.


Gli interventi attuativi dell'Ordinanza sono dichiarati "urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti" ai sensi dell'articolo 1, comma 9, dell'Ordinanza medesima.

Competenza

L'autorizzazione paesaggistica si rende necessaria perché nelle aree di intervento sono presenti beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

- art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", Zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima in Comune di Polcenigo;
- art. 142, comma 1, lettera c) "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" - "Fiume Livenza" (cod. asta n. 8).

Estratto del WebGis del PPR FVG.



La Regione si esprime in base alle competenze definite dalla L.R. 5/2007 e modifiche, art. 60, c. 3, lett. g).

Descrizione delle opere

I lavori di messa in sicurezza dell'opera di presa centrale "Santissima", alle sorgenti del fiume Livenza in comune di Polcenigo consistono nella esecuzione di un'opera di presa provvisoria che deve entrare in funzione quando i livelli della falda all'interno dell'opera di captazione esistente non consentano l'adduzione al comparto di potabilizzazione ed alle successive utenze.

La richiesta di autorizzazione paesaggistica riguarda l'esecuzione di un'opera di presa e relativo sollevamento che comporta la demolizione ed il ripristino della pavimentazione e del muro a secco esistenti in prossimità delle sorgive del corso d'acqua Livenza.

I lavori di progetto riguardano l'esecuzione di un pozzetto in cui alloggiare le pompe di rilancio delle dimensioni interne di 3x2m, della profondità di quasi 4 m, da eseguire a mezzo della tecnica del cassone autoaffondante, nello spazio compreso tra la dismessa centralina idroelettrica e la strada di accesso alle sorgive della Santissima ed al retrostante impianto di potabilizzazione.

Il pozzetto è posto a margine della vasca che un tempo alimentava la centrale idroelettrica, tra la strada ad uso prevalentemente ciclopedonale e la lama di sfioro. La posizione scelta consente di non interferire con la presa idroelettrica e di non modificare, se non in minima parte i luoghi soggetti a vincolo paesaggistico. Tuttavia, lo stesso posizionamento preclude una sicura alimentazione dell'opera di presa dalla falda sottostante. Conseguentemente si è optato per la posa di tre condotte drenanti all'interno della vasca, ciascuna della lunghezza di circa 30 m, del diametro esterno di 315 mm, che hanno la funzione di captare le acque sorgive e colletterle alla vasca di pompaggio. Le tubazioni saranno avvolte in un letto di ciottolame del diametro di 8-10 cm, anche per mascherarne la vista e mantenere inalterato anche il fondo della vasca di presa esistente.

Tutte le pavimentazioni manomesse per la posa della stazione di sollevamento e delle condotte saranno ripristinate nella forma originaria: ciottolato per la parte pubblica, calcestruzzo a vista nella parte interna al potabilizzatore. Così pure verrà ripristinato il muro in sasso a secco che sostiene la sponda.

Della stazione di sollevamento risulteranno visibili i chiusini per la movimentazione delle pompe in ghisa sferoidale di colore nero tipo Norinco.

Contesto paesaggistico

La zona oggetto di intervento si trova nell'ambito di paesaggio n. 4 "Pedemontana Occidentale".

L'intervento è posto a margine delle sorgive della Santissima, la principale sorgente del fiume Livenza. Si tratta di una fonte perenne creata dal trabocco della falda di base dell'ammasso calcareo del Monte Cavallo. Il livello medio della falda si mantiene ad una quota di circa 33 m s.m., corrispondente alla quota di piano campagna della zona. Il modesto e permeabile ricoprimento di terreno consente la fuoriuscita dell'acqua in vari fontanili.

L'opera di presa in progetto è sita tra l'esistente cabina dell'impianto idroelettrico dismesso e la strada.

L'area è già pavimentata in ciottolato e la sponda, sul lato della preesistente vasca di carico, è sostenuta da un muro a secco.

Valutazione

Premesso che trattasi di opera pubblica, si richiama l'art. 11 delle NTA PPR che prevede che *"per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti in beni paesaggistici possono essere rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche o atti equivalenti anche in deroga alla disciplina del PPR, previo parere favorevole vincolante emesso dai competenti organi ministeriali sulla base di preventiva istruttoria dell'amministrazione competente [..]"*

In fase di istruttoria lo scrivente Servizio ha esaminato gli elaborati resi disponibili - con particolare riferimento alla relazione paesaggistica - ed è pervenuto alle seguenti valutazioni.

Sulla base degli elementi forniti, attesa la tipologia dei lavori e le caratteristiche costruttive dell'opera, si sono operati i necessari accertamenti, sia riguardo la conformità del progetto agli atti di pianificazione con considerazione dei valori paesaggistici, sia ai fini della verifica di compatibilità del progetto proposto con il paesaggio interessato, anche alla luce delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato. In particolare è stata verificata la conformità con:

- la Disciplina d'uso dell'art. 7 "Comune di Polcenigo. Località Santissima – Sorgenti del Fiume Livenza" dell'Allegato Dq "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti – Comune di Polcenigo – Zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima" alla Relazione metodologica della Parte Statutaria del Piano Paesaggistico Regionale FVG;
- l'art. 23 delle Norme di Attuazione del PPR "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua".

Complessivamente le soluzioni tecniche individuate, ancorché non prive d'impatto paesaggistico, si dimostrano coerenti con le finalità perseguite; si dà quindi atto che l'intervento non altera in modo sostanziale la percezione dei beni paesaggistici soggetti a vincolo e pertanto risulta compatibile con il paesaggio tutelato circostante.

Per un migliore inserimento paesaggistico delle opere, **si prescrive**, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) delle NTA del PPR, che:

- le opere di ripristino dei manufatti di pertinenza stradale e dei muri di contenimento, realizzati in pietra ed espressione delle tecniche costruttive del passato, vengano realizzate attraverso la conservazione dei medesimi manufatti e delle tecniche costruttive evitando l'utilizzo di leganti a base cementizia e optando per i soli punti nei quali fosse ritenuto necessario, per prodotti a base di calce (geomalte o similari);
- il mascheramento delle tubazioni che verranno inserite nella vasca di presa esistente e verranno avvolte in un letto di ciottolame al fine di mascherarne la vista, garantiscano il mantenimento perennemente inalterato del fondo della vasca.

Si propone pertanto parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con le prescrizioni succitate.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento si renda necessario.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott.ssa Maria Pia Turinetti Di Priero
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si comunicano i seguenti ulteriori dati informativi:

Amministrazione competente	Direzione centrale infrastrutture e territorio Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
Responsabile del procedimento	dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero (040-3774067) mariapia.turinetti@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria	pian. Martina Zanette (0434-231334) martina.zanette@regione.fvg.it

I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali in materia di paesaggio. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/#id2> alla voce "Informativa per il trattamento dei dati personali".

Si forniscono le seguenti informazioni integrative:

- Dati personali necessari per perseguire la finalità descritta: dati anagrafici, di contatto, estremi documenti identificativi, dati per la verifica dei requisiti.
- Archiviazione/conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.