



## Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR

Arba	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	serbatoio
			"Colle di Arba"
Data del prelievo			23 febbraio 2121
ph		6.5- 9.5	8.1
Residuo fisso a 180°	mg/l	1500	233
Durezza	°F	15-50	15
Conducibilità	µS/cm	2500	250
Calcio	mg/l	nessun limite	30.7
Magnesio	mg/l	nessun limite	18.4
Ammonio	mg/l	0.5	<0.05
Cloruri	mg/l	250	1.24
Solfati	mg/l	250	1,87
Potassio	mg/l	nessun limite	<1
Sodio	mg/l	200	<1
Arsenico	µg/l	10	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	168,0
Cloro residuo	mg/l	0,2	0.05
Fluoruri	mg/l	1.5	<0,10
Nitrati	mg/l	50	3.07
Nitriti	mg/l (NO2)	0.5	<0.05
Manganese	µg/l	50	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.