



Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR



HydroGEA spa
 33170 PORDENONE – PIAZZETTA DEL PORTELLO, 5
 CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931
 TEL +39 0434 50 64 11 — FAX +39 0434 52 32 57 — E-MAIL INFO@HYDROGEA-PN.IT
 — PEC HYDRO@PEC.HYDROGEA-PN.IT
 WWW.HYDROGEA-PN.IT

serbatoio sorgente												
Aviano	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	Clap del Pisul	Tamarezze	Sorgente Valdaga	Sorgente Mandra	Pedemonte	Marsure	Giais	San Martino	Piancavallo	Via Cima Manera
Data del prelievo			15-feb-21	08-feb-21	22-feb-21	08-feb-21	15-feb-21	11-gen-21	11-gen-21	22-feb-21	25-mar-21	18-gen-21
ph		6,5- 9,5	"7,5	7,9	8,0	7,7	7,5	7,8	7,7	8,0	8,0	7,6
Resid. fisso 180°	mg/l	1500	213,0	212,0	197,0	224,0	213,0	130,0	137,0	215,0	184,0	241,0
Durezza	°F	15-50	11,0	11,0	13,0	14,0	11,0	13,0	13,0	11,0	9,0	18,0
Conducibilità	µS/cm	2500	194	186	214	239	194	222	226	205	178	287
Calcio	mg/l	nessun limite	43,3	44,1	51,5	57,0	43,3	41,1	32,9	43,9	37,7	46,6
Magnesio	mg/l	nessun limite	<5	<5	<5	<5	<5	6,86	11,2	<5	<5	14,2
Ammonio	mg/l	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Cloruri	mg/l	250	1,2	<1	1,01	1	1,20	1,63	1,58	1,2	<1	1,51
Solfati	mg/l	250	1,98	1,07	1,79	1,71	1,98	2,64	3,39	1,92	1,04	3,56
Potassio	mg/l	nessun limite	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Sodio	mg/l	200	<1	<1	<1	<1	1,05	<1	1	<1	<1	<1
Arsenico	µg/l	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	131,0	126,0	142,0	159,0	131,0	142,0	161,0	138,0	118,0	195,0
Cloro residuo	mg/l	0,2	0,15	0,15	0,19	0,1	0,15	0,17	0,17	0,1	0,08	0,06
Fluoruri	mg/l	1,5	<0,10	<0,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,1	<0,10	<0,10
Nitrati	mg/l	50	2,0	1,8	2,35	3,33	2,03	2,43	2,58	2,07	1,69	8,23
Nitriti	mg/l (NO2)	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,066
Manganese	µg/l	50	<5	<5"	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.