



Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR

Cicolais	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	serbatoio sorgente
			Colonia
Data del prelievo			4 febbraio 2021
ph		6.5- 9.5	7,90
Resid. fisso 180°	mg/l	1500	226,0
Durezza	°F	15-50	13,0
Conducibilità	µS/cm	2500	204
Calcio	mg/l	nessun limite	35,0
Magnesio	mg/l	nessun limite	9,7
Ammonio	mg/l	0.5	<0,05
Cloruri	mg/l	250	<1
Solfati	mg/l	250	2,2
Potassio	mg/l	nessun limite	<1
Sodio	mg/l	200	<1
Arsenico	µg/l	10	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	138,0
Cloro residuo	mg/l	0,2	0,17
Fluoruri	mg/l	1.5	<0,10
Nitrati	mg/l	50	2,14
Nitriti	mg/l (NO2)	0.5	<0,05
Manganese	µg/l	50	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.