



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia*

OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo: "Ripristino strada di accesso opera di presa Ge de Meisa e sistemazione opere di captazione della medesima".
Codice intervento: **B19-hydr-0114**. CUP: **E93E18000920001**.
Convocazione conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 dell' OCDPC n. 558 di data 15.11.2018.

Alla Società HydroGEA spa
Piazzetta del portello, n. 5
33170 – PORDENONE
P.E.C.: hydro@pec.hydroGEA-pn.it
mail: info@hydroGEA-pn.it

Con riferimento alla nota di Codesta Società in data 29.07.2019 di convocazione della conferenza simultanea per il giorno 7 agosto 2019, relativa al progetto di cui all'oggetto, questa Autorità di bacino comunica l'impossibilità a prendervi parte.

Nel merito la scrivente, esaminata la documentazione progettuale resa disponibile nel link indicato nella nota sopracitata,

PREMESSO:

- che nell'ambito dei lavori in oggetto è prevista la realizzazione di una nuova captazione dalla sorgente Lavei di acqua destinata all'uso potabile pubblico per una portata massima pari a 2 l/s;
- che la captazione ha lo scopo d'integrare l'esistente derivazione dalla sorgente Ge de Meisa il cui corretto funzionamento è stato compromesso da una colata di fango e detriti durante l'evento alluvionale di ottobre 2018;

PRESO ATTO:

- di quanto emerge dagli elaborati progettuali circa l'esiguità della portata della sorgente, inferiore a 5 l/s;

CONSIDERATO:

- che la derivazione di cui sopra non è soggetta agli obblighi di rilascio del DMV per quanto detto sopra (art. 46, c.5 delle NA del PTA);

esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti prescrizioni:

- sia predisposto un regolatore di deflusso dimensionato per limitare la portata prelevata a quella concessa (art. 46, c.11 delle NA del PTA);
- siano installati uno o più misuratori della portata prelevata dalle singole captazioni in modo che tutta l'acqua prelevata possa essere quantificata (art. 36, c. 2 delle NA del PTA);
- il disciplinare di concessione individui le operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. ~~Francesco~~ Baruffi

Responsabile del procedimento: *ing. Andrea Braidot*
e-mail: andrea.braidot@distrettoalpiorientali.it
Responsabile dell'istruttoria: *ing. Cristiana Gotti*
e-mail: cristiana.gotti@distrettoalpiorientali.it - 041 3098196

CG/Pxxxxx_HydroGEA_sorgente Lavei

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313
segreteria.venezia@distrettoalpiorientali.it

www.alpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it

sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604
segreteria.trento@distrettoalpiorientali.it