



Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR

Pinzano al Tagliamento	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	serbatoio sorgente	
			Capoluogo - Valeriano - Valeriano - Secul	Manazzons - Pradaldon - Colle - Costabeorchia
Data del prelievo			01 marzo 2021	
ph		6,5- 9,5	7,9	7,8
Resid. fisso 180°	mg/l	1500	172,0	192,0
Durezza	°F	15-50	12,0	13,0
Conducibilità	µS/cm	2500	200,0	195,0
Calcio	mg/l	nessun limite	49,0	53,4
Magnesio	mg/l	nessun limite	<5	<5
Ammonio	mg/l	0,5	<0,05	<0,05
Cloruri	mg/l	250	<1	<1
Solfati	mg/l	250	2,89	3,14
Potassio	mg/l	nessun limite	<1	<1
Sodio	mg/l	200	1,02	1,07
Arsenico	µg/l	10	<1	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	132,0	128,0
Cloro residuo	mg/l	0,2	0,08	0,12
Fluoruri	mg/l	1,5	<0,1	<0,10
Nitrati	mg/l	50	2,13	2,13
Nitriti	mg/l (NO2)	0,5	<0,05	<0,05
Manganese	µg/l	50	<5	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.