



Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR

Roveredo in Piano	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	serbatoio sorgente
			Centrale Via Brentella
Data del prelievo			3 febbraio 2021
ph		6.5- 9.5	7,3
Resid. fisso 180°	mg/l	1500	349,0
Durezza	°F	15-50	32,0
Conducibilità	µS/cm	2500	532
Calcio	mg/l	nessun limite	79
Magnesio	mg/l	nessun limite	30,2
Ammonio	mg/l	0.5	<0.05
Cloruri	mg/l	250	4,38
Solfati	mg/l	250	9,0
Potassio	mg/l	nessun limite	<1
Sodio	mg/l	200	1,86
Arsenico	µg/l	10	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	333,0
Cloro residuo	mg/l	0,2	0,12
Fluoruri	mg/l	1.5	<0,10
Nitrati	mg/l	50	"31,2
Nitriti	mg/l (NO2)	0.5	<0,05
Manganese	µg/l	50	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.