



Barcis

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera ARERA 586/2012/R/IDR



HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28
 CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931
 TEL +39 0434 50 64 11 — FAX +39 0434 52 32 57 — E-MAIL INFO@HYDROGEOA-PN.IT
 — PEC HYDRO@PEC.HYDROGEOA-PN.IT
 WWW.HYDROGEOA-PN.IT

Desc Parametro	Um	Valori ammissibili DLgs 31/2001	Uscita						
			Arcola filtri UV 26 gennaio 2023	Serbatoio Cuol Alto 13 ottobre 2022	Serbatoio Cuol Basso 26 gennaio 2023	Serbatoio Molassa 13 ottobre 2022	Serbatoio Pazolar 16 marzo 2023	Predaia (UV Predaia) 19 gennaio 2023	Vasca Guar (UV Guar) 26 gennaio 2023
Ammonio	mg/l	0.5	<0,05	<0,05	<0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	<1	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l	nessun limite	182	148	128	187	127	290	176
Calcio	mg/l	nessun limite	38	51,1	46.6	53	40.6	68	54.5
Cloro libero	mg/l	0.17	0	0,08	0.15	0.03	0.18	0	0
Cloruri	mg/l	250	1.16	1,51	1.44	143	1.18	1.39	1.36
Conducibilità	µS/cm	2500	287	221	207	357	196	399	363
Durezza (da calcolo)	F	15-50	19	13	11	22	12	28	23
Fluoruri	mg/l	1.5	<0.1	<0,1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l	nessun limite	22	<5	< 5	21.4	5.32	26.6	21.8
Manganese	µg/l	50	<5	<5	<5	7.48	< 5	<5	< 5
Nitrati	mg/l	50	2,71	2,98	3.26	1.95	3.3	4.96	2.19
Nitriti	mg/l	0.5	<0,05	<0,05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8,4	8	8.2	8	8.1	7.9	8.1
Potassio	mg/l	nessun limite	<1	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Residuo Fisso a 180°C	mg/l	1500	259	206	228	257	153	337	309
Sodio	mg/l	200	<1	<1	< 1	< 1	< 1	1.12	<1
Solfati	mg/l	250	2,2	2,57	2.16	51.4	1.89	15.7	53.2

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente