



Cimolais

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera ARERA 586/2012/R/IDR

Desc Parametro	Um	Valori ammissibili DLgs 31/2001	Uscita serbatoio Colonia (Signan) 2 febbraio 2023
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1
Bicarbonati	mg/l	nessun limite	140
Calcio	mg/l	nessun limite	35.4
Cloro libero	mg/l	0.2	0.16
Cloruri	mg/l	250	< 1
Conducibilità	µS/cm	2500	213
Durezza (da calcolo)	F	15-50	13
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1
Magnesio	mg/l	nessun limite	10.5
Manganese	µg/l	50	< 5
Nitrati	mg/l	50	2.57
Nitriti	mg/l	0.5	0.08
pH	pH	6.5-9.5	8.2
Potassio	mg/l	nessun limite	< 1
Residuo Fisso a 180°C	mg/l	1500	282
Sodio	mg/l	200	< 1
Solfati	mg/l	250	2.74

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente