



Clauzetto

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera ARERA 586/2012/R/IDR

Desc Parametro	Um	Valori ammissibili DLgs 31/2001	località Nuiaruc Fontana pesa pubblica via L. Blarasin 14 febbraio 2023	Uscita serbatoio Orton 30 marzo 2023	Uscita serbatoio Paludon 26 gennaio 2023	Uscita serbatoio Raunia 9 febbraio 2023
Ammonio	mg/l	0.5	<0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l	nessun limite	129	143	172	178
Calcio	mg/l	nessun limite	41.3	42	48.1	35.1
Cloro libero	mg/l	0.2	0.14	0.12	0.06	0.18
Cloruri	mg/l	250	1.02	1	1.61	<1
Conducibilità	µS/cm	2500	213	206	271	267
Durezza (da calcolo)	F	15-50	10	13	17	17
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l	nessun limite	< 5	6	12.2	19.6
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	2.78	3	4.29	4.36
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8	8	8	8.3
Potassio	mg/l	nessun limite	< 1	< 1	< 1	< 1
Residuo Fisso a 180°C	mg/l	1500	261	170	254	243
Sodio	mg/l	200	< 1	1	< 1	< 1
Solfati	mg/l	250	4.4	2	1.92	2.73

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente