



Montereale Valcellina

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera ARERA 586/2012/R/IDR

Desc Parametro	Um	Valori ammissibili DLgs 31/2001	Fontana pubblica via Roma 16 novembre 2022	Uscita serbatoio S. Leonardo 16 novembre 2022	Uscita vasche Montespia 14 febbraio 2023
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l	nessun limite	143	140	156
Calcio	mg/l	nessun limite	39.1	36.7	42.8
Cloro libero	mg/l	0.2	0.18	0.2	0.2
Cloruri	mg/l	250	2.25	1.91	2.01
Conducibilità	µS/cm	2500	215	220	240
Durezza (da calcolo)	F	15-50	14	14	15
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l	nessun limite	9.7	12.2	11.6
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	3.84	3.34	3.35
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8.2	8.3	8.1
Potassio	mg/l	nessun limite	< 1	< 1	< 1
Residuo Fisso a 180°C	mg/l	1500	215	223	260
Sodio	mg/l	200	1.07	1.11	1.37
Solfati	mg/l	250	4.34	4.87	4.47

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente