



Claut

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili secondo D.lgs	Fontana privata via Contron, fronte civ.17	Fontana privata via Creppi, fronte civ.3	Pozzetto in strada via Cellino di Sotto (fine line..	Pozzetto zona artigianale condotta NIP	Uscita serbatoio Ciafurle	Uscita vasche Masut
			23 aprile 2024	6 giugno 2024	6 giugno 2024	18 aprile 2024	14 marzo 2024	22 febbraio 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		207	181	170	138	172	138
Calcio	mg/l		44	52	40	30	41	38
Cloro libero	mg/l		0.18	0.12	0.1		0.21	0.19
Cloruri	mg/l	250	1	1	1	< 1	1	< 1
Conducibilità	µS/cm	2500	290	214	200	190	229	195
Durezza (da calcolo)	°F		21	19	19	14	17	14
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		25	15	21	17	16	11
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	6	3	3	3	2	3
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8.4	8	8.3	8.1	8.3	8
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		221	190	182	161	164	132
Sodio	mg/l	200	1	1	< 1	< 1	1	< 1
Solfati	mg/l	250	2	2	2	2	1	2

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931 ..