



Erto e Casso

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili secondo D.lgs	Fontana pubblica via Roma, fronte civ.105	Località Prada - Pozzetto in strada pubblica (fine linea)	Uscita serbatoio Casera Ortiche (Pineda)	Uscita serbatoio Casso alto (rubinetto nel sito Casso Basso)	Uscita serbatoio Naro
			4 aprile 2024	21 marzo 2024	18 luglio 2024	8 agosto 2024	8 agosto 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		146	118	165	117	151
Calcio	mg/l		41	38	45	49	37
Cloro libero	mg/l		0.07	0.21	0.21	0.18	0.17
Cloruri	mg/l	250	< 1	1	1	1	1
Conducibilità	µS/cm	2500	190	160.8	230	175	203
Durezza (da calcolo)	°F		14	9	18	12	15
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		9	< 5	16	< 5	15
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	3	3	3	2	2
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8.1	8.1	8	8.1	8.1
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		164	135	247	170	239
Sodio	mg/l	200	< 1	< 1	1	1	< 1
Solfati	mg/l	250	2	2	3	2	2

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931 ..