



Clauzetto

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valore Limite D.lgs 18/2023	località Nuiaruc - Fontana pesa pubblica via L. Blarasin	Uscita serbatoio Orton	Uscita serbatoio Paludon	Uscita serbatoio Raunia
			20 agosto 2024	17 settembre 2024	21 gennaio 2025	8 agosto 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		123	143	184	182
Calcio	mg/l		54	47	47	43
Cloro libero	mg/l		0.13	0.12	0.15	0.14
Cloruri	mg/l	250	2	2	1	2
Conducibilità	µS/cm	2500	186	200	256	256
Durezza (da calcolo)	°F		13	15	18	20
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		< 5	7	14	22
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	3	4	4	4
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8	8.2	8	8.3
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		181	158	309	279
Sodio	mg/l	200	1	1	1	1
Solfati	mg/l	250	4	2	2	3

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931

TEL +39 0434 50 64 11 – FAX +39 0434 52 32 57 – E-MAIL INFO@HYDROGEOA-PN.IT – PEC HYDRO@PEC.HYDROGEOA-PN.IT – WWW.HYDROGEOA-PN.IT